



Hrastin prilaz 2, 10000 ZAGREB • Tel.: 01/660-1454 • Fax: 01/662-2758

Mob.: 091/660-4143 • 099/601-0611 • -098/479-442 • www.eurosanacije-dimnjacarstvo.hr

OIB 65068094084 • IBAN ZABA: HR5923600001102072083 • IBAN PBZ: HR9523400091110831461

**IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU  
DIMOVODNOG KANALA (DIMNJAVA) RADI MOGUĆNOSTI ZA IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG NALAZA DSN-1**

Pregled djelotvornosti i opće funkcionalnosti dimovodnog kanala ili ventilacionog kanala prilikom izdavanja dimnjačarskog stručnog nalaza DSN-1, a koji se obavljanju za izradu dimnjačarske dokumentacije o ispravnosti za nadležne institucije

UPRAVITELJ, FIRMA, VLASNIK-KORISNIK DIMNJAVA	OGLRDNI PRIMJERAK	OIB :
ADRESA PREGLEDA	UL:	IZ
DIMNJAČARSKO PODRUČJE	BROJ IZVJEŠĆA:	DATUM: 2025.god.
KONTAKT OSOBA	TEL/MOBI :	e-mail :

Napominjemo Vam da IZVJEŠĆE-POTVRDA O PREGLEDU DJELOTVORNOSTI I OPĆE FUNKCIONALNOSTI I ZATEČENOM STANJU DIMOVODNOG KANALA (DIMNJAVA) RADI MOGUĆNOSTI ZA IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG NALAZA DSN-1 dimnjačarski stručni nalazi DSN 1 i DSN 2 koji se izdaju za Vaša dimovodna i ložišna postrojenja nisu regulirani Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova Br.15/15 sukladno kojoj Dimnjačarska obrtnička zadruga(,DOZ“)obavlja dimnjačarsku službu već Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10 čl.38), Općim uvjetima i Pravilnikom dimnjačarske struke,a nadležnost nad stručnim dimnjačarskim nalazima,kao i nadzor nad istim ima Ministarstvo unutrašnjih poslova „MUP“ i Ministarstvo graditeljstva.

**NAPOMENA : UPRAVITELJU, ODGOVORNOJ OSOBI U FIRMI,VLASNIKU/KORISNIKU NAVEDENOG LOŽIŠTA**

Ovlašteni dimnjačar je obvezan izdati korisniku usluge izvješće o redovnom pregledu dimovodnog kanala, te dimnjačarski stručni nalaz o ispravnostidimnjaka (DSN-1).Prema Zakonskim odredbama, Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima dimnjačar je obvezan dostaviti dimnjačarsko izvješće-potvrdu korisniku/vlasniku DIMNJAVA u pisanim oblicima, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom. (Izvještaj-nalaz DSN 1 i DSN 2 izdaju samo ovlašteni dimnjačari.)

**1.- GOSP. \_\_\_\_\_ ulici: \_\_\_\_\_ br, \_\_\_\_\_**

Tip dimnjaka: montažni----zidani priključeno ložište od \_\_\_\_ kW priključaka Gorivo kruto—tekuće--plinsko--pelete

**VRSTA DIMNJAVA PEĆ-GORIVO** kojim se navedenom korisniku **NE ODOBRAVA** korištenje dimnjaka za određeno ložište, Presjek ili promjer dimnjaka **X** priključen na/u \_\_\_\_\_ kata 1.-DNEVNI BORAVAK-2.-KUHINJA-3.-SOBA-

Vlasnici/korisnici dužni ih su ih držati u ispravnom stanju i posjedovati potrebnu dokumentaciju Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56) u privatnim objektima(kućama)stambenim zgradama, samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama(ugostiteljskim objektima,ustanovama i obrtničkim radnjama i nije garancija ispravnosti dimnjaka niti ložišnih uređaja.

Ukoliko ovlaštenom dimnjačaru prilikom redovne kontrole dimovodnog KANALA na navedenoj adresi nije bilo omogućeno iz bilo kojih razloga da izvrši redovnu i obaveznu kontrolu dimovodnog KANALA.NAVEDENI DIMOVODNI KANAL(DIMNJA) SMATRA

SE U NE ISPRAVNOM STANJU,A VLASNIK/KORISNIK GA KORISTI NA VLASTITU ODGOVORNOST

**OVLAŠTENI DIMNJAČAR JE OBAVEZAN UOČENE NEDOSTATKE NA DIMNJAKU KORISNIKU/VLASNIKU  
PREDOČITI,TE GA UPOZORITI NA NEISPRAVNOST KOJA JE PRILIKOM KONTROLE UOČENA I MOGUĆE  
POSLEDICEI ZBOG NEISPRAVNOSTI DIMNJAVA.**

**Napomena za upravitelja,vlasnika ili korisnika dimnjak :**

1.-- Potrebno je STROJNO ČIŠĆENJE—SANIRATI DIMNJA-- PROMJENITI VRATAŠCA PROMJENITI KAPU NA DIMNJAKU Rok rješenja: ODMAH)

2.- Prilikom kontrole i pregleda dimnjaka uočene su naslage smole na stijenci dimnjaka, pa je potrebno naručiti radove STROJNO skidanja smole Rok rješenja: (ODMAH) OBAVEZNO OBAVITI STROJNO ČIŠĆENJE SMOLE U DIMNJAKU

3.- Prilikom izvođenja radova strojnog skidanja nasлага smole iz dimnjaka potrebno je osigurati pristup vratašcima (donja i gornja), priključima,kapi dimnjaka i ostalim dijelovima dimnjaka (podrum, tavan

4.- Potrebno je predmetni dimnjak pregledati kamerom radi utvrđivanja stanja dimovodne cijevi (pregled obaviti nakon skidanja smole iz Rok rješenja:(ODMAH) nakon čega će se izdati zaključno pozitivan nalaz o ispravnosti.

5.-Dimnjak nije zadovoljio na ispitivanju nepropusnosti (ispitni dim izbija u ventilacijske kanale koji su udaljeni od dimnjaka cca 1 m i u tavanski prostor).

6.-Predlaže se sanacija dimnjaka na adekvatan način prije daljnje upotrebe, jer je dimovodni kanal je oštećen i nije za upotrebu,te ga korisnik koristi na vlastitu odgovornost i snosi sve posljedice,a temeljem Zakonskih odredba i propisa o obavljanju dimnjačarskih poslova dužni smo o eventualnim nedostatcima i neispravnosti u hitnom roku izvijestiti nadležne službe:

**1.-Komunalni odjel pročelnika Grada Grada Zagreba**

**2.MUP-a /MTU Inspektorata zaštite od požara,(Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10 čl.38)**

**3. Građevinsku inspekciju,Grada Zagreba**

**4.Komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove.**

**OG LD NI PRIM JRAK**

**5.Građansku plinaru Grada Zagreba**

Korisnici dimnjačarskih usluga dužni su područnom dimnjačaru omogućiti kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje,dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata,te pokazati papire koje imaju za dimnjak i ložište, te u sezoni loženja omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu koji se koristi.

Vjerujemo da će i Vi biti svjesni važnosti dimnjačarske službe za vlastitu sigurnost,doprinijeti svojim stavom i ponašanjem u uspješnom provođenju iste, u protivnom biti ćemo prisiljeni podnijeti izvještaj protupožarnoj inspekciji,komunalnom redarstvu i ostalim nadležnim tijelima opomenu/prijavu na daljnji postupak, te Vam skrećemo pažnju da je rečenim Zakonom predviđeno pokretanje prekršajnog postupka,a predviđene su i novčane kazne za prekršitelje navedenog DIMOVODNOG KANALA, a bit ćemo primorani putem Zakona zatražiti zabranu upotrebe dimnjaka i uređaja za loženje kako bi preventivno djelovali u smislu zaštite od požara objekata i imovine, te zaštite ljudskih životâ.

**NAPOMENA : Vlasnik/Korisnik na navedenoj adresi upoznat je sa stanjem DIMNJAVA,a ukoliko ih je ovlašteni dimnjačar upozorio da je DIMNJA u ne ispravnom stanju,a Vlasnik/ korisnik odbije i ne dozvoli dimnjačaru da izvrši dimnjačarsku uslugu na navedenoj adresi dimnjak koristi na vlastitu odgovornost, Ovlašteni dimnjačar nakon upozorenja i odbijanja kontrolnog pregleda ne snosi više bilo kavu odgovornost u slučaju požara i trovanja, jer je postupio sukladno svim Zakonskim propisima, odredbama i svojim obavezama.**

**Kontrolni pregled dimnjaka izvršio : Denis Bajrektarević,majstor-dimnjačar 091 660-4143**

**i Enes Subašić,dipl.ing.stroj-majstor dimnjačari Hajder Bajrektarević dimnjačar**